


DOMAINE 13	EXTINCTION AUTOMATIQUE A GAZ <input type="checkbox"/> CO ₂ <input checked="" type="checkbox"/> Gaz inhibiteur <input type="checkbox"/> Gaz inerte	
	DECLARATION DE CONFORMITE OU D'INSTALLATION	

Cette déclaration est enregistrée sous le numéro 08-0905-D1 par le titulaire de la certification APSAD

Titulaire de la certification

Nous, soussignés, entreprise titulaire de la certification APSAD de service* d'installation de systèmes d'extinction automatique à gaz sous le n° **050/06/13**


Nom (ou raison sociale) **LPG France**

ZA n° 2 LES BOSQUETS, 22 Chemin des bœufs

95540 MERY SUR OISE

Représentée par **MONSIEUR HARAND**


NE RENSEIGNER QU'UNE SEULE DES DECLARATIONS CI-DESSOUS


	Déclaration de conformité à la règle APSAD R13	N 13
---	---	-------------

Déclarons sur l'honneur que le système d'extinction automatique à gaz par FM200
(préciser l'appellation commerciale du gaz)

décrit ci-contre, mis en service le 16/02/ 2009 a été réalisé modifié
par nous-mêmes en tant que titulaire de la commande
 en tant que sous-traitant de la société ERIS

conformément à la règle APSAD R13, édition 06.2007.0 de juin 2007

A MERY SUR OISE le 19/02/ 2009 Signature et cachet de l'entreprise : 


ZA n°2 des Bosquets - 22 chemin des bœufs
95540 MERY SUR OISE
☎ 01 34 48 20 30 ☎ 01 34 48 13 53
SIRET 353 865 819 00026

Déclaration d'installation
Cette installation n'est pas conforme à la règle APSAD R13

Déclarons sur l'honneur que le système d'extinction automatique à gaz
(préciser l'appellation commerciale du gaz)

décrit ci-contre, mis en service le/...../ 20..... a été réalisé modifié
par nous-mêmes en tant que titulaire de la commande
 en tant que sous-traitant de la société

conformément à la règle APSAD R13, édition/20..... avec les écarts décrits ci-contre.

A..... le/...../ 20..... Signature et cachet de l'entreprise :

Établissement objet de l'installation

Installation (décrite ci-contre) réalisée dans l'établissement suivant :

Nom (ou raison sociale) SAS IVOXE.....

2 GRANDE RUE.....

77135 PONTCARRE.....

Remplir le cadre ci-contre SVP (Caractéristiques de l'installation - Écarts éventuels)



* Certification délivrée par le CNPP, Organisme certificateur reconnu par la profession de l'Assurance - Département certification CNPP Cert.
Route de la Chapelle Réanville - CD 64 - BP 2265 - F 27950 SAINT MARCEL - cnpp.com